ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1260249

Výrobek: Průmyslové svítidlo

Typ: NANOTTICA 1.aft bb cc dddd/eee fff gg (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 220-240 V, 50/60 Hz, max. 54 W, (max 62,9 W pro ta 35 °C), IP66/IP69, ta 45 °nebo 50 °C, třída ochrany I

Objednatel: TREVOS, a.s.
Nová Ves 34, 511 01 Turnov, Česká republika

Výrobce: TREVOS, a.s.
Nová Ves 34, 511 01 Turnov, Česká republika

Výrobní místo: TREVOS, a.s.
Nová Ves 34, 511 01 Turnov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 260075-01/02 ze dne: 17.06.2026, 210466-01/01-M3 ze dne: 20.05.2026

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020+A11:2020 (EN IEC 55015:2019+A11:2020),
ČSN EN IEC 61547 ed. 3:2023 (EN 61547:2023),
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5:2019+A1:2021+A2:2025 (EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024),
ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014+A1:2019+A2:2022 (EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2022),
ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7:2021+A11:2022 (EN IEC 60598-1:2021/A11:2022),
ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2:2021 (EN IEC 60598-2-1:2021)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát" a na základě smlouvy č. 260075 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 01.07.2029

02.07.2026

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

elektrotechnický zkušební ústav ezú 182 00 Praha 8
razítko

* C E R / 1 2 6 0 2 4 9 *

260075-01

NANOTTICA 1.aft bb cc dddd/eee fff gg

a	délka **2/4/5** stop (ft)	
bb	typové řady - **" " základní verze bez označení**, **WB** širokozářič, **NB** úzkozářič, **TRS** nepřímé osvětlení (čirá základna), **VP** venkovní prostředí (přidaná ventilační vývodka Gore), **ES** energy saver, **SR** s čipy odolnými síře, **E-CON** s vnější připojovací svorkovnicí	
cc	materiál **PC/PC** nebo **PCc/PC** nebo **ABS/AC** nebo **ABSc/AC**	
dddd	světelný tok **1600** až **10000** lm	
eee	barevné podání a chromatičnost **827** až **865** a **927** až **965**	
fff	**ML**	svítidlo s jednoduchým nastavením sv. toku na DIP přepínači driveru nebo
	DALI	svítidlo s digitálně stmívatelným driverem DALI
	" "	**základní provedení bez označení** – svítidlo s pevným světelným tokem
gg	**1F**	svítidlo s 1fázovým 3žilovým průběžným zapojením nebo
	3F	svítidlo s 3fázovým 5žilovým průběžným zapojením nebo
	" "	**základní provedení bez označení** – svítidlo bez průběžného zapojení

Elektrotechnický zkušební ústav ezú Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8 - 1 -