TREVOS


KOD | EAN


109353 | FUTURA 2.2ft SR ABSc Al 3200/840 M3hAt | 8596328093531




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 164 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 30
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 51
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: B

- Korpus: Ciemnoszary ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV, RAL 7001)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy
- Wyjątkowa konstrukcja, odporna na wilgoć i kurz, z obudową o stopniu ochrony IP66 i wbudowanymi aluminiowymi radiatorami
- Wysokowydajna oprawa oświetleniowa z modułami LED odpornymi na siarkę
- Optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 10 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)







Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
109353	FUTURA 2.2ft SR ABSc Al 3200/840 M3hAt	40	3570	3250	19,8	164	1,6	612	475

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | 650°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

109353 | FUTURA 2.2ft SR ABSc Al 3200/840 M3hAt | 8596328093531

